

Quiz zu „Minergie-Standard in Dienstleistungsgebäuden“

Frage 1

Gebäude mit Minergie-Standard

- haben einen tiefen Energieverbrauch, sind aber wenig komfortabel
- weisen einen tiefen Energieverbrauch und einen hohen Komfort auf
- müssen mit einem Sonnenkollektor ausgerüstet sein
- sind doppelt so teuer wie vergleichbare andere Gebäude

Frage 2

Den Minergie-Standard gibt es

- nur für Wohngebäude
- nur für Wohn- und Bürogebäude
- für alle Gebäudekategorien
- nur für Wohn-, Büro- und Verkaufsgebäude

Frage 3

Die Gebäudehülle für ein Minergie-Gebäude

- muss eine dreifache Isolation aufweisen
- soll möglichst wenige Fenster aufweisen
- muss mit automatischen Sonnenstoren ausgerüstet sein
- weist eine Wärmedämmung von 15 bis 20 cm auf

Frage 4

Eine mechanische Lüftung ist in einem Minergie-Gebäude

- nicht unbedingt notwendig
- zwingend notwendig
- ein Luxus, der viel Energie verbraucht
- nicht gestattet

Frage 5

Eine effiziente Beleuchtung in einem Minergie-Bürogebäude

- kommt fast ausschliesslich mit Tageslicht aus
- erreicht man am besten mit Glühlampen
- erreicht man am besten mit Halogenlampen
- erreicht man mit bedarfsabhängiger Steuerung, Ausnutzung des Tageslichts und effizienten Lampen

Frage 6

In Verkaufsgebäuden mit Food-Angebot

- entfällt über 60 % des Stromverbrauchs auf die gewerbliche Kälte
- wird am meisten Strom für die Beleuchtung gebraucht
- ist der Stromverbrauch sehr gering
- wird am meisten Strom für die Lüftung gebraucht